

5. 측정결과

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)										
시 공 자	상 호 (사업장명칭)	서희건설 (수완센트럴시티 서희스타힐스 신축공사)				성명(대표자)		곽 선 기		
	주 소	광주시 광산구 고봉로 16번길 63								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			72 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
측 정 자	상 호	(주)대한생활환경시험원				등 록 번 호		607-86-07939		
	주 소	부산광역시 동래구 아시아드대로255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)								
공동주택 공기질 측정결과 (단위 : µg/m <sup>3</sup> )										
항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	비고
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	-
1지점	06월 28일 ( 14 : 10 )	101 동 201 호	남동향	0.3	670.6	48.8	38.0	38.9	28.8	
2지점	06월 28일 ( 14 : 20 )	102 동 1102 호	남동향	0.5	705.7	64.6	54.6	37.0	24.8	
3지점	06월 28일 ( 14 : 29 )	103 동 1001 호	남향	0.7	854.6	53.0	31.7	38.8	48.9	
4지점	06월 28일 ( 15 : 54 )	104 동 2401 호	남동향	0.2	540.6	41.7	46.8	26.8	20.7	
5지점	06월 28일 ( 16 : 10 )	106 동 202 호	남동향	0.3	488.8	39.7	42.8	35.7	36.9	
6지점	06월 28일 ( 16 : 25 )	107 동 1501 호	남향	0.5	788.0	42.6	35.0	22.5	15.7	
평 균				0.4	674.7	48.4	41.5	33.3	29.3	-
「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.										
2021년 7월										
제출자 : 서희건설										
광산구청장 귀하										